

QUADRO DE ÁREAS	
PAVIMENTOS	ÁREA
PAVIMENTO TÉRREO)	412,68 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	412,68 m²
ÁREA DO TERRENO	998,67 m²

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME NORMA TÉCNICA 10
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME NORMA TÉCNICA 11
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A NT 18 100% da edificação atendida por blocos autônomos
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME NORMA TÉCNICA 20
EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO ABC - 2A - 20 B:C
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME NORMA TÉCNICA 17

CLASSIFICAÇÃO - Lei Estadual 4335/13				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Local de Reunião de Público	F - 6	Clubes Sociais e Diversão	Clube Social

CARGA DE INCÊNDIO - NT- 14			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCENDIO EM MJ/M2
Local de Reunião de Público	Clubes Sociais e Diversão	F - 6	600
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2	
MÉDIO		600	

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT-10)		
PISO	acabamento	CLASSE I
	revestimento	
PAREDE	acabamento	CLASSE I
	revestimento	
TETO e FORRO	acabamento	CLASSE I e CLASSE II-A
	revestimento	

NOTA: NÃO HAVERÁ USO DE GÁS GLP NA EDIFICAÇÃO.

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMs:

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO () ATUALIZA O PSCIP Nº: () SUBSTITUI O PSCIP Nº:

TÍTULO DO DESENHO:
PSCIP - Situação/Implantação/Quadro Resumo/Quadro de Áreas

OCUPAÇÃO:
Local de Reunião de Público – Clubes Sociais e Diversão – Clube Social

RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOME FANTASIA:
CENTRO SOCIAL RURAL VILA SÃO PEDRO

ENDEREÇO:
Rua Bahia s/n Parte Lote "02" – Qd. "53" – Ex– Núcleo Colonial de Dourados – Distrito de São Pedro.

DATA: 16/06/23

REVISÃO:

Nº ART/RRT:1320230067622

OBSERVAÇÕES:

ESCALA: INDICADA

QUADRO DE ÁREAS GERAL:

PRANCHA:

Área total construída: 412,68 m²
Área total do Lote/Terreno: 998,67 m²
Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 01/03)












01/03
Nº PARCIAL / Nº TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:

Nome: Marcos Silveira da Costa
Título: Engenheiro Civil
Registro: CREA 901025209/D-RJ visto MS 7546
CPF/IRG: 404.379.301-49

Nome: Prefeitura Municipal de Dourados
CNPJ: 03.155.926/0001-44
Responsável: Meirielien Menani Brito Holanda
CPF: 014.627.021-55

LEGENDAS - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
PLACA	CÓDIGO	DIMENSÃO (mm)	SÍMBOLO	PLACA	CÓDIGO	DIMENSÃO (mm)	SÍMBOLO	PLACA	CÓDIGO	DIMENSÃO (mm)	SÍMBOLO
	S1	130 x 260			E5	200 x 200		<p>Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra Incêndio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Extintores de Incêndio- Iluminação de Emergência- Sinalização de Emergência- Saídas de Emergência- Brigada de Incêndio	M1	500 x 600	
	S2	130 x 260		<p>LOTAÇÃO MÁXIMA: 324 PESSOAS</p>	M2	200 x 400					
	S3	130 x 260									
<p>SAÍDA</p>	S12	130 x 260						<p>Edificação em Estrutura de Concreto</p> <p>Em caso de emergência: Ligue 193 - Corpo de Bombeiros Ligue 190 - Polícia Militar</p>			

LEGENDA	
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	PÓ QUÍMICO SECO ABC - 2A - 20 BC
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO (BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 3,7V - 2 LAMPADAS FLUORESCENTES - 11 W - 680 LÚMENS - VIDA ÚTIL 100.000 H - ÂNGULO DE DISPERSÃO 120°)
	BARRA ANTIPÂNICO